

Katowice, dn. 11/09/2015 r.

Odpowiadając na pismo z dnia 10/09/2015 r. skierowane do KSSE S.A. przekazujemy wyjaśnienia dotyczące postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjną i deszczową), przebudowa przyłączy (telekomunikacyjnego, gazowego, wodociągowego, kanalizacji deszczowej), budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, wraz z przebudową istniejącego zjazdu, budową miejsc postojowych, wiaty gospodarczej, pylonu, ogrodzenia, z zagospodarowaniem terenu” wraz z „Wnętrzami pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę KSSE Podstrefa Gliwicka znajdujących się na kondygnacji +3 i +4”. Lokalizacja inwestycji: Gliwice, ul. Rybnicka 29

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

**Pytanie:**

**Pytania dotyczące robót elektrycznych:**

1. W załączonym zestawieniu podstawowych materiałów Instalacji Elektrycznych znajduje się Centrala telefoniczna KX-TDA100CE wraz z wyposażeniem, natomiast w załączonym przedmiarze ujęty jest model centrali telefonicznej KX-TDE200 Pure BPX IP, VoIP, SIP do 256 linii wewnętrznych.

Prosimy o odpowiedź, który model centrali jest prawidłowy oraz o określenie parametrów centrali, mianowicie:

- a) jakie linie miejskie
- b) ile linii miejskich
- c) jakie linie wewnętrzne
- d) ile linii wewnętrznych

oraz o jej specyfikację.

**Odpowiedź:**

Ad. 1.

Typ centrali ujęty w przedmiarze (KX-TDE200 Pure BPX IP, VoIP, SIP do 256 linii wewnętrznych) jest prawidłowy.

Szczegółowe informacje dotyczące potrzeb Inwestora należy sprecyzować na etapie wykonywania instalacji, natomiast na etapie projektu założono:

- a) linii miejskie analogowe x5 + wyjście cyfrowe
- b) linie wewnętrzne VoIP x60

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia centrali wynika z ww. założeń

CZŁONEK ZARZĄDU  
WICEPREZES

dr inż. Jerzy Łoik

Wz. 